

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Коллегиального органа

/А.А. Грибин/

«02» сентября 2020г.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№1

02 сентября 2020г.

В рамках проводимого открытого запроса цен на право заключения договора на выполнение работ по техническому перевооружению вводных ячеек на РП-1 и РП-12 с заменой масляных выключателей на вакуумные в количестве 4-х шт. и установкой АВР в количестве 2-х шт. (Номер закупки: EX20082600050) Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов», являющееся организатором закупки, в соответствии с полученным запросом о разъяснении положений закупочной документации представляет следующие разъяснения:

№ п/п	Дата и время поступления запроса	Тема разъяснений	Сведения о запросе		Разъяснения положений закупочной документации
			№ Лота	Предмет запроса о разъяснении	
1.	01.09.2020 10:03:56	Требования к техническому заданию	EX20082600050	Добрый день. В размещенной на электронной площадке документации отсутствует информация о типах реконструируемых КСО. Просим Вас уточнить данные по типам КСО, так как это существенно влияет на модификации устанавливаемых выключателей и адаптационных комплектов.	Благодарим за направленный запрос! РП-1 ячейка № 5 Л-166 тип: КСО-272 1982 г. РП-1 ячейка № 16 Л-31 тип: КСО-2ум 1965 г. РП-12 ячейка № 5 Л-151 тип: КСО-272 1979 г. РП-12 ячейка № 7 Л-31 тип: КСО-272 1979 г.

Начальник отдела закупок и снабжения



/О.Н. Румянцева/

И.о. главного энергетика-начальник комплекса

/В.П. Тихонов/