

«УТВЕРЖДАЮ»

Председатель Коллегиального органа

/ А.А. Грибин/

«03» июля 2020г.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКУПОЧНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№1

03 июля 2020г.

В рамках проводимого открытого запроса цен на право заключения договора поставки сантехнических материалов (Номер закупки: EX20061800028) Акционерное общество «Завод полупроводниковых приборов», являющееся организатором закупки, в соответствии с полученным запросом о разъяснении положений закупочной документации представляет следующие разъяснения:

№ п/п	Дата и время поступления запроса	Тема разъяснений	Сведения о запросе		Разъяснения положений закупочной документации
			№ Лота	Предмет запроса о разъяснении	
1.	02.07.2020 17:01	Требования к характеристикам в техническом задании	EX20061800028	<p>«Прошу Вас пояснить: Добрый день.</p> <p>Поз. 171-175 Кран шаровый фланцевый Ду 65-150 мм Просим проверить технические характеристики, а именно: «Цельносварной, Максимальное рабочее давление - не менее 4 Мпа» Так как: При давлении 4 Мпа, кран производится только сборным. Цельносварный кран имеет максимальное давление 2,5 Мпа.</p> <p>Поз. 202 Умывальник В тех. описании указано «Устойчивость к воздействию химических и щелочных средств» размером 550х420х150 мм" Умывальник с размерами 550х420х150 мм - не существует. Просим указать диапазон размеров (ДхШхВ), который бы Вас устроил.</p>	<p>Благодарим за направленный запрос!</p> <p>Характеристика шарового неразборного крана по поз. 171-175 (кран шаровый фланцевый Ду 65-150 мм) с максимальным давлением 2,5 Мпа является в данном случае допустимой. Основным критерием характеристик крана является то, что конструкция крана неразборная.</p> <p>Диапазон размеров по поз. 202 (умывальник): (540-560) *(420-470) *(140-180) мм.</p> <p>Соответствующие изменения будут внесены в закупочную документацию</p>

Начальник отдела закупок и снабжения

/О.Н. Румянцева/

Главный энергетик-начальник комплекса

/Э.Л. Ермолаев/